



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SEGURANÇA DO TRABALHO
Reginaldo Donisete do Carmo

PARA: SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Sra. Neli Aparecida de Oliveira

ASSUNTO: LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS QUE POSSUEM AVCB

Venho por meio deste apresentar relatório das escolas municipais que possuem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de São Paulo (AVCB):

PREFEITURA DE CABREÚVA				
UNIDADE	INFORMAÇÕES			
CRECHES	PRÓPRIO	ALUGADO	Área construída (m²)	AVCB
Emeb "Cleodomira Xavier de Souza" – Rodovia Prefeito João Zacchi, s/n – Bairro Cai	x		414,54	NÃO
Emeb "Eliza Zacharias Vecchio" - Rua Calcita, 100 – Jardim Colina da Serra II – Bairro Jacaré	x		776,86	NÃO
Emeb "Maria Tereza Ronconi Lopes" - Rua Beija Flor, 38 – Bairro Pinhal	x		Obras não possui projeto	NÃO
Emeb "Menina Lavínia Mendes Gomes" - Rua Canadá, 301 – Bairro Vilarejo	x		612,78	NÃO
Emeb "Menino Cláudio Giannini" - Rua Espírito Santo, 27 – Bairro Jacaré.	x		670,74	NÃO



Prefeitura de

CABREÚVA

Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Gestão Pública

Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13.315-000
Tel: 11.4528-8358
sec.administracao@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

Emeb "Nossa Senhora D' Aparecida" - Av. Marciano Xavier de Oliveira, 464 – Centro		x	628,27	NÃO
Emeb "Olga Cline Malvezzi" - Av. Paschoal Santi, 1547 – Bairro Novo Bonfim	x		458,74	NÃO
Emeb "Profª Lucy Franco Montoro" - Rua Monsenhor André Mortari, 585 – Bairro Vilarejo	x		460,31	NÃO
Emeb "Vereador Di Tumani" - Rua Japi, 65 – Bairro Jacaré	x		1.045,00	NÃO
Emeb "Vereador Durval Xavier De Souza" - Rua Imbuia, 46 – Vale Verde – Bairro Barrinha	x		436,56	NÃO
Emeb "Kelly Cristina Rodrigues da Mota" – Rua dos Estudantes, Nº 100 – Bairro Jacaré	x		908,30	Projeto aprovado faltando vistoria do Corpo de Bombeiros

ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	PRÓPRIO	ALUGADO	Área construída (m²)	AVCB
Emeb "Anízio Da Silveira" - Rua Coral, 350 – Jardim Colina – Bairro Jacaré	x		1.188,10	Sim vencido e necessita de manutenção nos equipamentos de combate à incêndios



Emeb "Evilázio Xisto Berion" - Rua Monsenhor André Mortari, 575 – Bairro Vilarejo	x		1.094,28	NÃO
Emeb "Irva Ávila Pavani" - Rodovia dos Romeiros s/nº - Bairro Bananal	x		465,80	NÃO
Emeb "Maestro Benedito Mesquita Da Silveira" - Av. Vereador José Donatto, 1451 – Bairro Jacaré	x		1.803,86	NÃO
Emeb "Miguel Elpidio Da Costa" - Av. Cláudio Giannini s/nº - Bairro Cururu	x		593,78	NÃO
Emeb Profª "Jaira Batista Santana Da Silva" - Rua Canadá, 574 – Bairro Vilarejo	x		1.078,20	NÃO
Emeb "Profª Maria Nilza Bicalho" - Rua Aroeira s/nº - Vale Verde – Bairro Barrinha	x		985	NÃO
Emeb "Profª Selma Maria Mesquita De Godoi Martinho" - Rua: Estados Unidos, 75 – Bairro Jacaré		x	1.385,31	NÃO
Emeb "Thereza Spina Zacchi" - Rodovia Prefeito João Zacchi, 2.600 – Bairro Cai	x		2.064,75	NÃO
Emeb "Vereador Oscar Barbosa Neto" - Rua Davi Marcassa Lopes, 98 – Bairro Pinhal	x		1.234,24	Sim vencido e desatualizada devida ampliação
Emeb "Zaira Spina Federzoni" - Rua Colômbia, s/nº - Bairro Novo Bonfim	x		875,28	NÃO
Emeb "Mário Faccioli" - Rua Conego Motta, Nº 664 – Centro	x		2.732,29	Projeto aprovado faltando vistoria do Corpo de Bombeiros



Prefeitura de

CABREÚVA

**Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Gestão Pública**

Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13.315-000
Tel: 11.4528-8358
sec.administracao@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

Aproveito para informar os procedimentos para regularização das edificações de acordo com a Instrução Técnica IT N° 42/2018 no seu item 6.2.4:

- a. *"Preenchimento do Formulário de Segurança contra Incêndio diretamente no Portal do Via Fácil Bombeiros;*
- b. *Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) referente à instalação e/ou manutenção dos sistemas de segurança contra incêndio, exceto para edificações térreas com até 200 m² de área construída e saída dos ocupantes direta para a via pública;*
- c. *Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) referente ao dimensionamento das saídas de emergência, se a edificação pertencer ao Grupo F, exceto para edificações térreas com até 200 m² de área construída e saída dos ocupantes direta para a via pública;*
- d. *Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) do responsável técnico sobre os riscos específicos existentes na edificação, tais como: controle de material de acabamento e revestimento (quando exigido), gases inflamáveis, vasos sob pressão (se houver);*
- e. *Atestado de Formação de Brigada de Incêndio, quando se tratar de edificações pertencentes às Divisões: H-2, H-3 e H-5;*
- f. *Recolhimento de "emolumento correspondente ao serviço de segurança contra incêndio."*

Sem mais para o momento, desde já agradeço pelo apoio prestado no desenvolvimento das atividades de segurança do trabalho.

Cabreúva/SP, 15 de maio de 2019.